



Автономная некоммерческая организация

«Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса»

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 73А, стр. 16, эт. 1, каб. 9, www.niitsk.ru
E-mail: niitsk@niitsk.ru

Тел.: (495) 748-86-12

Заключение № ГМ-3588/23

на проведение испытаний геосинтетического материала

г. Москва

03.03.2023 г.

Дата начала: 03.03.2023 г.

Дата окончания испытаний: 03.03.2023 г.

Заказчик: ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Объект испытаний: Дренажный геокомпозит ПЛАНТЕР 2Д

Цель испытаний: определение поверхностной плотности

Метод испытаний: согласно ГОСТ Р 50277

Отбор проб: предоставлена заказчиком (Задание № 897)

Оборудование: Весы SARTORIOS GP4102 инв. № 1652

Условия проведения испытаний:

Температура, °С 22

Относительная влажность, % 69

Результаты испытаний образцов:

| Масса образца, г | Поверхностная плотность, г/м ² |
|------------------|---|
| 9,42 | 942 |
| 9,52 | 952 |
| 9,44 | 944 |
| 9,45 | 945 |
| 9,49 | 949 |
| 9,51 | 951 |
| 9,59 | 959 |
| 9,45 | 945 |
| 9,26 | 926 |
| 9,71 | 971 |

Коэффициент вариации 1,17

Среднее значение 948 г/м²

Руководитель лаборатории геосинтетических
материалов и гидроизоляции

М.И. Никитин

(Заключение № ГМ-3588/23 на проведение испытания геосинтетического материала)

(Счёт на оплату № 29 от 20 февраля 2023 г.)